

Els Bombers controlen una fuga d'amoníac en una empresa de les Preses

LES PRESES | ACN/DDG

Una dotzena de dotacions de Bombers van treballar ahir dimarts al matí en una fuga d'amoníac que va tenir lloc cap a dos quarts de set del matí a l'empresa Embotits Turon del polígon Pladevall de les Preses, a la Garrotxa. Concretament, es van arribar a vessar entre 70 i 80 litres d'aquest producte a causa de l'avaría d'un dels compressors que va fer trencar una canonada de líquid tòxic, segons van indicar els Bombers.

Els mateixos empleats, després d'alertar els bombers passats sis minuts de dos quarts de set del matí, van tancar l'aixeta i van retenir el líquid, que en gran part es va volatilitzar i va ser aspirat pels extractors de la fàbrica, evitant d'aquesta manera que es produís núvol tòxic a l'interior de la nau industrial. La resta del producte va poder ser continguda pels bombers.

Una ambulància es va desplaçar al lloc dels fets de manera preventiva, tot i que finalment no hi va haver ferits. Cap a un quart de nou del matí els treballadors van poder tornar a la seva activitat.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/05/30/bombers-controlen-fuita-damoniac-empresa-preses/564694.html?utm_source=rss